

ANALISIS KESELAMATAN REAKTOR KARTINI BERDASAR KEJADIAN PEMICU YANG DIPOSTULASIKAN

Yohannes Sardjono, Eko Priyono, Syarip

Puslitbang Teknologi Maju – BATAN

ABSTRAK

ANALISIS KESELAMATAN REAKTOR KARTINI KARENA KEGAGALAN TRANSFER CASK. Berdasarkan analisis kejadian pemicu yang dipostulasikan maka ada 8 kejadian yang dipostulasikan (*Postulated Initiating Event*). seperti kehilangan catu daya listrik, kegagalan sistem scram, kehilangan aliran pendingin, kehilangan tersebut, hanya satu kejadian yang menyebabkan terlepasnya bahan radioaktif dari seluruh sistem bahan bakar ke lingkungan yaitu kejadian gagalnya sistem pemindah bahan bakar (*transfer cask*). Urutan kejadiannya adalah *transfercask* jatuh diatas teras reaktor dan mengakibatkan seluruh kelongsong bahan bakar pecah lalu diikuti dengan hilangnya seluruh air tangki reaktor sehingga seluruh inti hasil belah gas yang ada di celah bahan bakar lepas ke lingkungan. Analisis terlepasnya bahan radioaktif ke lingkungan menggunakan paket program dengan bahasa Turbo Pascal dan lama eksekusi 5 menit. Dari hasil analisis diperoleh bahwa dosis radiasi gamma yang diterima oleh penduduk pada saat 2 jam setelah terjadi kecelakaan pada radius 33 meter adalah 25 rem dan dosis Iodin adalah 300 rem berarti proses evakuasi sangat sederhana karena tidak melibatkan penduduk di sekitar kawasan P3TM.

ABSTRACT

THE SAFETY ANALYSIS OF KARTINI RESEARCH REACTOR BASED ON POSTULATED INITIATING EVENT FAILURE OF TRSNFERCASK. According to the postulated initiating event, there are eight event i.e.; loss of electric power supplies, failure of scram system, loss of flow, loss of coolant, failure of transfer cask equipment, internal and external events and human error. From that postulated initiating events only one which potential consequences of the fission product released from their system. This system is failure of transfer cask equipment. The event sequences are: failure transfer cask when being use at the above of reactor core, the total of fuel cladding ruptured, the total of primary water coolant loosed, the total of gases fission product released to the reactor hall and environmental. The analysis was carried out by computer code turbo Pascal and 5 minutes executed. From the result can be concluded that the total gamma dose and Iodine dose after 2 hours accident are 25 rem and 300 rem respectively for 33 meters distance from reactor core. According to the above result, the evacuation during accidents is easiest due to that distance are not involve the public living area.

PENDAHULUAN

Berdasarkan *International Atomic Energy Agency (IAEA) Safety Series* No. 35-G1-1994 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) No. 01-P/Ka-BAPETEN/VI-99 tentang Pedoman Penentuan Tapak Reaktor Nuklir maka setiap menilai/memilih tapak harus dibuat asumsi mengenai terlepasnya zat radioaktif hasil pembelahan dari teras reaktor pada kondisi ke-celakaan. Pada asumsi tersebut harus dipertimbangkan mengenai laju kebocoran zat radioaktif dari *containment* dan keadaan meteorologi seperti kecepatan dan tingkat turbulensi angin disekitarnya. Asumsi tersebut diperlukan untuk menganalisis dosis radiasi total yang diterima penduduk setelah 2 jam kecelakaan tidak melebihi 25 rem dan dosis Iodin tidak melebihi 300 rem.

Untuk menentukan Metode dan pendekatan yang digunakan dalam analisis keselamatan reaktor Kartini untuk operasi 100 kW, berdasarkan analisis kejadian awal maka dipertimbangkan 1 macam kejadian yang mengakibatkan terjadinya lepasan zat radioaktif dari sistem reaktor. Kejadian tersebut adalah kegagalan *transfercask*. Sedangkan analisis keselamatan reaktor jika terjadi kehilangan seluruh air pendingin primer, kegagalan sistem scram, kehilangan catu daya listrik, kehilangan aliran pendingin, dan kejadian-kejadian khusus internal-external seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor serta kesalahan operator (*human error*) tidak dilakukan analisis karena sesuai dengan analisis kejadian awal hal-hal tersebut tidak akan menimbulkan konsekuensi paparan radiasi dan terlepasnya zat radioaktif ke lingkungan.^[1]

Kriteria penerimaan yang digunakan dalam analisis keselamatan ini adalah SK. Ka. BAPETEN No. 01-P/Ka. BAPETEN/VI-1999. Jari-jari daerah eksklusi harus dipilih sedemikian hingga seseorang yang berada pada batas luar daerah eksklusi tidak akan menerima dosis gamma total lebih dari 25 rem untuk seluruh tubuh atau dosis karena radiasi beta dari Iodin untuk kelenjar gondok tidak lebih dari 300 rem selama 2 jam sesudah kecelakaan terparah terjadi. Jari-jari daerah berpenduduk jarang harus dipilih sedemikian hingga seseorang yang berada pada batas luar daerah ini tidak menerima dosis gamma total lebih dari 25 rem untuk seluruh tubuh atau dosis radiasi beta dari Iodin lebih dari 300 rem untuk kelenjar gondok karena paparan awan radioaktif selama waktu paparan tak berhingga sebagai akibat dari terjadinya kecelakaan terparah secara keseluruhan. Jarak dari reaktor sampai pusat penduduk yang terdekat tidak boleh kurang dari $1\frac{1}{3}$ kali jari-jari daerah berpenduduk jarang. Yang dimaksud dengan pusat penduduk ini ialah daerah perkotaan yang berpenduduk lebih dari 25.000 orang.

ANALISIS KEJADIAN AWAL YANG DIPOSTULASIKAN

Analisis kejadian awal adalah menentukan hasil analisis keselamatan reaktor Kartini. Ada delapan analisis kejadian awal yang disyaratkan seperti kehilangan catu daya listrik, penyisipan reaktivitas batang kendali, kehilangan aliran pendingin primer, kehilangan air pendingin primer, kegagalan penanganan dan peralatan, bencana internal dan external reaktor serta kesalahan manusia. Dari delapan analisis kejadian awal tersebut maka tujuh kejadian awal tidak akan menyebabkan paparan radiasi dan lepasnya zat radioaktif ke lingkungan. Sedang satu kejadian awal yang lainnya diperkirakan dapat mengakibatkan paparan radiasi dan lepasnya zat radioaktif ke lingkungan, sehingga perlu dilakukan analisis. Satu kejadian awal tersebut adalah kegagalan alat pemindah bahan bakar (*transfer cask*) pada saat digunakan untuk pemindahan bahan bakar di atas teras reaktor sehingga *transfer cask* tersebut jatuh yang mengakibatkan pecahnya seluruh kelongsong bahan bakar di teras.

Kegagalan *transfer-cask* diasumsikan terjadi pada saat digunakan untuk pemindahan bahan bakar di atas teras reaktor sehingga *transfer-cask* tersebut jatuh yang mengakibatkan pecahnya seluruh kelongsong bahan bakar. Pada kondisi kecelakaan secara kasar bahan-bahan radioaktif dibagi dalam dua sifat, yaitu ; bahan-bahan radioaktif yang ber-

sifat gas (*volatile*) akan terlepas dari pengungkung reaktor, sehingga dapat menyebabkan dosis internal (dosis Iodin) karena terisap dan mengendap dalam kelenjar gondok dan dosis eksternal (paparan radiasi Gamma). Bahan-bahan radioaktif yang bersifat padat sedikit terikut bersama-sama dengan gas terlepas dari pengungkung reaktor ke atmosfer, sehingga hanya menyebabkan dosis eksternal.

Seluruh kelongsong elemen bahan bakar dalam teras mengalami pecah, karena kejatuhan *transfer cask* kemudian kehilangan seluruh air pendingin. Seluruh hasil fisi yang berupa gas terlepas dari matriks bahan bakar ke celah antara bahan bakar dan kelongsong. Kandungan bahan-bahan radioaktif dalam reaktor tergantung pada persen hasil belah, tingkat daya dan lamanya reaktor beroperasi. Dalam analisis diasumsikan reaktor beroperasi pada daya 100 kW dalam waktu yang cukup lama sehingga kandungan bahan-bahan radioaktif dalam teras telah mencapai kondisi setimbang, yaitu laju pembentukan inti hasil belah sama dengan laju peluruhannya.

Kecelakaan tersebut mengakibatkan pelepasan bahan-bahan radioaktif dari teras ke ruangan reaktor dengan asumsi : seluruh gas-gas mulia terlepas, 50% gas-gas halogen terlepas dan 1% dari hasil-hasil belah yang bersifat padat terlepas. Lima puluh persen dari Iodin yang terlepas ke dalam ruangan reaktor akan lepas ke udara lingkungan. Sisanya dianggap tertinggal atau akan melekat pada alat-alat dan permukaan benda-benda di dalam ruangan reaktor, karena sifatnya yang mudah bereaksi dengan zat di sekitarnya .

Dalam perhitungan dosis radiasi yang diterima penduduk, hasil-hasil belah yang bersifat gas yaitu Xe dan Kr, dan isotop-isotop Iodin harus diperhatikan karena isotop-isotop tersebut mudah menguap dan waktu paronya cukup panjang.

Seluruh bahan-bahan radioaktif yang berada dalam ruangan reaktor baik yang bersifat padat maupun gas merupakan sumber paparan radiasi eksternal.

Pelepasan bahan-bahan radioaktif dari ruangan reaktor ke atmosfer berlangsung dengan kecepatan tetap yaitu 0,1 % per hari. Pelepasan dianggap melalui permukaan ruangan reaktor (*leakage of seal*), bukan melalui sistem filter karena blower harus dimatikan. Penyebaran bahan-bahan radioaktif dianggap terbawa oleh angin dengan tingkat turbulensi yang paling stabil.

ANALISIS SEBARAN RADIOAKTIF

Dalam analisis akan dibagi menjadi dua yaitu untuk radioaktif Iodin (internal) dan gamma (eksternal). Asumsi yang diambil dalam analisis perhitungan dosis radioaktif yang dilepaskan ke lingkungan adalah jenis radioaktif dibagi dalam tiga bagian yaitu radioaktif jenis A yang terbentuk langsung melalui pembelahan seperti I^{135} , Kr^{87} , Kr^{88} , radioaktif jenis B yang terbentuk langsung dari hasil pembelahan ditambah dengan sumbangan dari peluruhan induknya seperti I^{131} , I^{132} , I^{133} , I^{134} , Xe^{133} dan Xe^{135} dan radioaktif jenis B meta stabil yang karena induknya dapat meluruh melalui 2 (dua) cara, maka hanya fraksi (f) yang meluruh menjadi bahan radioaktif metastabil. Fraksi (1-f) meluruh menjadi isotop anak luruh yang lain seperti Kr^{85m} , Xe^{131m} , Xe^{133m} , Xe^{135m} .

Dosis internal yang diperhitungkan dalam analisis keselamatan ini adalah dosis yang berasal dari isotop Iodin yang terlepas dari pengungkung reaktor (sebagai sumber radiasi beta). Untuk itu aktivitas jenuh Iodin dan induknya harus dihitung lebih dulu, sebelum terjadi kecelakaan. Besarnya aktivitas jenuh untuk Iodin jenis A (R_A) dan untuk Iodin jenis B ($R_B + R_A$). Selanjutnya dihitung Iodin yang terlepas dari reaktor dan dapat mencapai titik sejauh d meter dari reaktor tanpa pengenceran pada waktu t sesudah reaktor *shutdown* yaitu $N^c(t)$ atom. Laju dosis Iodin yang diterima oleh kelenjar gondok adalah : [2,3,4,5,6]

$$D' = \frac{1,6 \cdot 10^{-8} \cdot f_a \cdot \bar{E}}{m} \cdot Q(t) \text{ rem/detik} \quad (1)$$

dengan

- $1,6 \cdot 10^{-6}$ = faktor konversi energi, dalam erg/MeV
 f_a = fraksi Iodin yang mengendap dalam kelenjar gondok
 E = energi radiasi rata-rata yang terisap dalam kelenjar gondok tiap disintegrasi

Dosis total sampai t sesudah reaktor *shutdown* adalah :

$$D_T = \frac{1,6 \cdot 10^{-8} \cdot f_a \cdot \bar{E}}{m} \lambda_e \cdot R \cdot S \cdot \int_0^t N^c(t) dt \text{ rem} \quad (2)$$

dengan

- d = jarak dari sumber radiasi (teras) atau titik pelepasan Iodin ke titik peninjauan (meter).
 U = kecepatan angin (m/detik).

Dengan demikian dosis total sampai t detik setelah reaktor *shutdown* adalah :

$$D_T = \frac{1,6 \cdot 10^{-8} \cdot f_a \cdot \bar{E}}{m} \lambda_e \cdot R \cdot S \cdot (FP)_A \cdot (FB)_A \cdot \frac{R_A}{\lambda_A} \left[\frac{e^{-\lambda_A \frac{d}{u}} - e^{-\lambda_A t}}{\lambda_A} - e^{-\lambda_1 \frac{d}{u}} \cdot \frac{e^{-(\lambda_A + \lambda_1) \frac{d}{u}} - e^{-(\lambda_A + \lambda_1) t}}{\lambda_A + \lambda_1} \right] \text{ rem} \quad (3)$$

Laju dosis eksternal di udara pada jarak d meter dari sumber dengan dianggap sebagai sumber titik ialah : [7,8,9]

$$D'_\gamma = \frac{9,847 \cdot 10^{-13} \cdot E_\gamma \cdot \mu_a \cdot B_u \cdot e^{-\mu d}}{d^2} \cdot Q^C(t) \text{ rem/detik} \quad (4)$$

di mana :

- $Q^C(t)$ = aktivitas dari isotop yang memancarkan gamma. Lihat [Appendix C]
 $1,293 \cdot 10^3$ = berat udara per meter³ (gram/meter³)
 B_u = build up factor yaitu perbandingan intensitas radiasi gamma pada suatu titik di dalam medium pengabsorpsi terhadap intensitas gamma mula-mula
 E_γ = energi total gamma yang dipancarkan tiap disintegrasi (MeV/dis)
 μ = koefisien absorpsi linear (meter⁻¹)
 μ_a = koefisien absorpsi tenaga (meter⁻¹)

Dosis eksternal total :

$$D_\tau = \frac{9,847 \cdot 10^{-13} \cdot E_\gamma \cdot \mu_a \cdot B_u \cdot e^{-\mu d}}{d^2} \cdot \int_0^\tau Q^C(t) dt \text{ rem} \quad (5)$$

di mana :

- τ = lama waktu penerimaan dosis eksternal (detik).
 Dengan menggunakan persamaan di atas, dosis eksternal total dihitung, untuk isotop-isotop jenis A dan jenis B dan isotop metastabil adalah :

$$D_\tau = \frac{9,847 \cdot 10^{-13} \cdot E_\gamma \cdot \mu_a \cdot B_u \cdot e^{-\mu d}}{d^2} \left[(F_P)_B \cdot (R_B + R_A) \frac{(1 - e^{-\lambda_B \tau})}{\lambda_B} + (F_P)_A \cdot \frac{\lambda_B \cdot R_A}{\lambda_B - \lambda_A} \left(\frac{1 - e^{-\lambda_A \tau}}{\lambda_A} - \frac{1 - e^{-\lambda_B \tau}}{\lambda_B} \right) \right] \text{ rem} \quad (6)$$


Dari persamaan (3) dan (6) dapat disusun paket program komputer dengan bahasa turbo pascal seperti diagram alir program adalah seperti pada Gambar 1 yang dapat dirun dalam komputer pribadi (PC) dan lama eksekusi 5 menit. Sedangkan

hasil *running* perhitungan dapat ditabelkan pada Tabel 1 dan Gambar 2 untuk dosis internal (Iodin) dan Tabel 2 Gambar 3 untuk dosis gamma. Adapun parameter-parameter input yang digunakan dalam perhitungan untuk menentukan dosis Iodin dan gamma total (external) setelah 2 jam pertama sesudah reaktor *shutdown* adalah sebagai berikut:


Sumber radiasi gamma maupun Iodin akan meluruh dengan tetapan peluruhan $\lambda_r = 7,05 \cdot 10^{-5}$ detik⁻¹, dengan peluruhan sebagai fungsi $t^{-0,21}$, di

mana t waktu sesudah reaktor *shutdown* dalam satuan detik.

Besaran-besaran dari bahan-bahan radioaktif campuran yang bersifat padat adalah sebagai berikut; $F_p = 0,01$, $\mu = 1,0 \cdot 10^{-2}$ meter⁻¹, $\mu_a = 3,8 \cdot 10^{-3}$ meter⁻¹, $k = \frac{\mu - \mu_a}{\mu_a} = 1,6$ dan $B_u = 1 + k\mu d = 1 + 1,6 \cdot 10^{-2} \cdot d$.^[10,11,12]



Gambar 1a. Diagram alir program perhitungan dosis Iodin.



Gambar 1b. Diagram alir dosis gamma.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Dari asumsi yang diambil dalam perhitungan dan postulasi kejadian awal maka sangat mempengaruhi hasil perhitungan baik dosis internal dan eksternal. Pertama adalah asumsi tentang reaktor Kartini 100 kW yang sudah dioperasikan pada waktu yang tak berhingga sehingga laju pembentukan hasil belah dalam bahan bakar sama dengan laju peluruhannya. Hal ini akan menghasilkan nilai yang sangat ekstrim dalam analisa keselamatan karena kenyataannya reaktor Kartini dioperasikan 100 kW dalam waktu 6 jam setiap hari dan 4 hari dalam 1 minggu dan bahkan rata-rata hanya dioperasikan 8 jam per hari dan 1 hari dalam 1 minggu. Jadi hal ini tidaklah menggambarkan suatu kejadian yang normal rata-

rata dari kejadian dan pola operasi reaktor yang sesungguhnya.

Kedua adalah dengan postulasi awal kejadian yang diambil yaitu jika *transfer cask* gagal (*failure*) maka akan menyebabkan seluruh kelongsong bahan bakar rusak/pecah (*rupture*) adalah kejadian yang sangat ekstrim yang mengakibatkan hasil perhitungan lepasan inti hasil belah pada Tabel 1 dan Tabel 2 serta Gambar 2 dan Gambar 3 ke lingkungan tidak menggambarkan kejadian yang normal merata. Tetapi menganut falsafah analisis keselamatan reaktor nuklir selalu diasumsikan dengan kejadian yang paling parah yaitu jika asumsi yang paling parahpun tidak berdampak yang fatal apalagi dengan kejadian kecelakaan yang biasa maka tidak akan berdampak yang fatal juga yang berarti aman.

Tabel 1. Hasil perhitungan dosis radiasi internal (Iopdin) pada saat 2 jam setelah terjadi kecelakaan.

Jarak (meter)	Dosis radiasi beta (rem)					
	I-131	I-132	I-133	I-134	I-135	TOTAL
5	29.650	28.790	723.540	15.730	0.3300	798.044
10	20.850	20.790	510.680	10.590	0.1160	563.040
15	16.990	17.094	416.560	8.490	0.0630	459.200
20	14.700	14.850	360.470	7.280	0.0409	397.350
25	13.140	13.310	322.180	6.475	0.0292	355.140
30	11.990	12.160	293.920	5.880	0.0222	323.980
35	11.100	11.270	271.940	5.430	0.0175	299.760
40	10.380	10.550	254.220	5.062	0.0140	280.226
50	9.280	9.440	227.100	4.500	0.0103	250.340
60	8.470	8.620	207.070	4.095	0.0078	228.260
70	7.842	7.981	191.480	3.777	0.0062	211.090
80	7.334	7.465	178.900	3.521	0.0050	197.230
90	6.914	7.038	168.470	3.310	0.0042	185.740
100	6.558	6.675	159.640	3.130	0.0036	176.011
125	5.865	5.967	142.370	2.780	0.0025	156.990
150	5.353	5.442	129.594	2.520	0.0019	142.910
175	4.955	5.034	119.630	2.320	0.0015	131.540
200	4.634	4.705	111.580	2.154	0.0012	123.081




Gambar 2. Grafik dosis radiasi beta akibat kecelakaan pecahnya seluruh kelongsong elemen bahan bakar reaktor Kartini.

Kejadian yang ekstrim juga diasumsikan yaitu pada saat kegagalan *transfer cask* terjadi, seluruh inti hasil belah gas lepas dari sistem matrik bahan bakar dan berada dalam celah bahan bakar. Kenyataannya bahwa tidak seluruh inti hasil belah gas lepas dari sistem matrik bahan bakar akan tetapi ikatan senyawa matrik bahan bakar masih mampu

mengikat inti-inti hasil belah gas tersebut. Demikian juga dengan asumsi bahwa 50 % dari total inti gas hasil belah dalam celah bahan bakar akan lolos ke lingkungan lewat filter *particulate (absolut filter)* dan ke cerobong setinggi 30 meter baru dilepaskan ke lingkungan.

Tabel 2. Hasil perhitungan dosis gamma (External) pada saat 2 jam setelah kecelakaan.

Jarak (m)	Dosis radiasi gamma (rem)														
	I-135	Kr-87	Kr-88	I-131	I-132	I-133	I-134	Xe-131m	Xe-133m	Xe-133	Xe-135m	Xe-135	Kr-85	FPS	Gamma Total
5	108.18	12.97	140.12	25.16	93.37	113.662	212.92	0.294	2.827	43.28	25.36	91.16	12.21	1.196	882.709
10	27.026	3.234	34.92	6.63	23.72	29.27	53.334	0.0852	0.781	13.96	6.55	25.2	3.446	0.306	228.4622
15	11.99	1.432	15.46	3.07	10.67	13.31	23.72	0.042	0.374	7.26	2.98	12.064	1.67	0.1384	104.1804
20	6.726	0.802	8.662	1.782	6.06	7.622	13.33	0.0254	0.222	4.513	1.711	7.169	1	0.0789	59.7033
25	4.29	0.51	5.517	1.167	3.903	4.941	8.515	0.0171	0.148	3.0785	1.11	4.775	0.67	0.051	38.6926
30	2.965	0.353	3.81	0.824	2.72	3.46	5.89	0.0123	0.106	2.22	0.779	3.41	0.49	0.0356	27.0749
35	2.167	0.257	2.783	0.613	2	2.555	4.313	0.00925	0.0792	1.662	0.575	2.552	0.36	0.0262	19.95165
40	1.65	0.196	2.116	0.472	1.531	1.96	3.286	0.00717	0.0612	1.278	0.4414	1.974	0.278	0.0201	15.27087
50	1.0405	0.123	1.335	0.302	0.972	1.248	2.076	0.00468	0.0392	0.798	0.281	1.266	0.178	0.0128	9.67608
60	0.71	0.0846	0.9123	0.207	0.666	0.854	1.42	0.0031	0.02677	0.523	0.192	0.863	0.121	0.0088	6.59144
70	0.512	0.061	0.658	0.1484	0.48	0.613	1.022	0.00218	0.019	0.355	0.138	0.613	0.0856	0.0063	4.71349
80	0.3836	0.04577	0.494	0.11	0.358	0.455	0.766	0.00158	0.0139	0.247	0.107	0.448	0.0622	0.0047	3.49675
90	0.296	0.0354	0.382	0.0834	0.275	0.3478	0.59	0.00116	0.0104	0.175	0.0783	0.335	0.0462	0.0036	2.65926
100	0.234	0.028	0.303	0.0644	0.216	0.27	0.466	0.000872	0.0079	0.125	0.0608	0.255	0.0349	0.0028	2.068682
125	0.139	0.0169	0.1824	0.0359	0.125	0.154	0.277	0.00044	0.00419	0.0571	0.0345	0.135	0.01815	0.0016	1.1812
150	0.0895	0.0109	0.118	0.0211	0.078	0.0931	0.176	0.000238	0.00234	0.0272	0.0208	0.0755	0.00993	0.001	0.723598
175	0.0603	0.0075	0.081	0.013	0.0506	0.0586	0.118	0.000132	0.00135	0.0134	0.01306	0.0437	0.00562	0.0006	0.468897
200	0.04212	0.0053	0.057	0.00816	0.034	0.038	0.0819	0.000074	0.000804	0.00673	0.00844	0.026	0.00326	0.0004	0.312207



Gambar 3. Grafik dosis gamma akibat kecelakaan pecahnya seluruh kelongsong elemen bahan bakar reaktor Kartini setelah 2 jam.

Dengan asumsi tingkat kebocoran 1 % dari total inti hasil belah gas yang lepas ke lingkungan melalui kebocoran seal (*leakage seal*) adalah kurang menggambarkan keadaan sesungguhnya karena kondisi gedung reaktor Kartini tidak kedap 100 % dengan udara luar dan jika pada saat kecelakaan terjadi sistem ventilasi harus mati maka dengan mudahnya inti hasil belah gas lepas ke lingkungan

melalui 3 pintu utama gedung reaktor pada lantai I, II dan III.

Dari berbagai asumsi dan kejadian awal yang dipostulasikan dalam analisis keselamatan reaktor Kartini 100 kW maka hasil perhitungan dosis radiasi gamma internal (Iodin) dan gamma eksternal masih terdapat faktor kesalahan baik yang berasal dari sistem perhitungannya (paket program) maupun dari

besaran-besaran yang diambil dalam perhitungan tersebut. Akan tetapi dengan adanya analisis perhitungan ini akan dapat digunakan dalam menentukan sebaran radiasi gamma sebagai fungsi jarak dari teras reaktor setelah 2 jam terjadi kecelakaan. Hasil perhitungan tersebut akan digunakan untuk menentukan jari-jari eksklusi reaktor Kartini dan keperluan tindak lanjut dalam program kedaruratan nuklir yang wajib harus dilakukan oleh pemegang ijin operasi reaktor yang dalam hal ini adalah pengusaha instalasi nuklir seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala BAPETEN No.:01-P/Ka. BAPETEN/VI-1999. Adapun keputusan tersebut mensyaratkan bahwa dosis maksimum (dosis kecelakaan/darurat) yang boleh diterima petugas radiasi pada kondisi kecelakaan terparah adalah 25 rem untuk dosis ekstenal dan 300 rem untuk dosis Iodin.

Berdasarkan hasil perhitungan dari Tabel 1 dan 2 serta Gambar 2 dan Gambar 3 diperoleh bahwa jari-jari daerah eksklusi adalah 33 meter. Berdasarkan hasil analisis di atas maka untuk mengamankan daerah eksklusi tersebut sangat mudah dilakukan karena masih berada di dalam kawasan BATAN Yogyakarta. Hal ini sesuai dengan syarat pembangunan letak reaktor, sehingga bahaya radiasi hanya terlokalisir dalam kawasan Reaktor Kartini (BATAN Yogyakarta).

KESIMPULAN

Dengan asumsi bahwa dari delapan postulasi kejadian awal yang ada di reaktor Kartini maka hanya satu postulasi kejadian awal yang akan berpotensi terlepasnya inti hasil belah dari sistem bahan bakar maka dapat disimpulkan bahwa dosis radiasi gamma internal (Iodin) 300 rem dan dosis radiasi gamma 25 rem pada jarak 33 meter dari teras reaktor pada saat 2 jam setelah terjadi kecelakaan. Berarti proses evakuasi yang dilakukan pada program kedaruratan nuklir tidak perlu melibatkan penduduk sekitar kawasan Batan Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Postulated Initiating Event of Kartini Research Reactor*, Research and Develop Centre for Advanced Technology, Dokumen No. : INS/02/BR-IE/07/2003.
2. EL-WAKIL, M. M., *Nuclear Heat Transport*, The American Nuclear Society, Illinois, 1978.
3. HETRICK, D. L., *Dynamics of Nuclear Reactors*, The University of Chicago Press, Chicago, 1971.

4. KREYZIG, E., *Advanced Engineering Mathematics*, John Wiley and Sons Inc., New York, 1983.
5. LEWIS.E.E., *Nuclear Power Reactor Safety*, John Wiley and Sons Inc, New York, 1977.
6. LAMARSH, J.R., *Introduction to Nuclear Reactor Theory*, Addison-Wesley Publishing Company Inc. Massachusetts USA, 1966.
7. LAMARSH, J.R., *Introduction to Nuclear Engineering*, Addison-Wesley Publishing Company Inc. Massachusetts USA, 1983.
8. THOMSON,T.J., BECKERLEY, J.G., *The Technology of Nuclear Safety*, vol 2, Reactor Material and Engineering, The M.I.T. Press, 1973.
9. VERNURI,V. and KARPLUS, W.J, *Digital Computer Treatment of Partial Differential Equations*, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1981.
10. WEISMAN, J., *Element of Nuclear Reactor Design*, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, 1977.
11. EL-WAKIL M.M., *Nuclear Heat Transport*, International Textbook Company, Scranton, Pennsylvania, 1971.
12. DUDERSTADT J.J. dan HAMILTON J.H., *Nuclear Reactor Analysis*, John Wiley & Sons Inc., New York 1976.

TANYA JAWAB

Djoko Suprijanto

- Apakah system pengaman pada reaktor kartini dapat diterapkan semua reaktor. Kapasitas reaktor apa tak mempengaruhi? Secara fisik?
- Seandainya terjadi kecelakaan reaktor (ini tidak kita minta), apakah pengaruh radiasi dapat dilokalisir/diminimalkan, soalnya kalau dengan radiasi nuklir kita sudah ngeri dulu.

Y. Sardjono

- Pada prinsipnya "sistem keselamatan reaktor nuklir" adalah sama untuk semua jenis reaktor yaitu bagaimana sistem tersebut dapat melindungi bahaya radiologi terhadap pekerja dan lingkungan serta dapat mencegah/mengurangi resiko yang terjadi, untuk itu disetiap reaktor selalu menerapkan prinsip sistem bertahan

berlapis (defence in depth) dan penghalang ganda (multiple barrier).

- *Jika terjadi kecelakaan, jelas bahwa inti hasil belah dipertahankan tetap dalam pengungkung tidak akan lepas ke lingkungan. Khusus reaktor Kartini diasumsikan bahwa jika 1%/hari lepas ke lingkungan maka hanya 23 meter dari teras yang tidak boleh dosis gamma akumulasi yang diterima lebih dari 25 Rem dan untuk Yodium lebih dari 300 Rem.*

Endiah PH

- *RSG_GAS mempunyai PIE terparah apabila satu bahan bakar meleleh, apa PIE terparah untuk reaktor Kartini?*
- *Cara mengantisipasi kecelakaan seperti ini adalah perlu dibuat suatu prosedur pengoperasian Crane tidak boleh melewati teras nuklir (rekomendasi IAEA Insarr Mission).*

Y. Sardjono

- *PIE terparah untuk reaktor Kartini adalah pecahnya kelongsong bahan bakar akibat "transfer cask" jatuh diatas teras dan mengakibatkan seluruh kelongsong bahan bakar dalam teras pecah dan pada saat itu beampor rusak dan bocor sehingga seluruh air tangki reaktor hilang sehingga mengakibatkan lepasnya gas hasil belah dari bahan bakar.*
- *Pada PIE yang terjadi di jawaban no. 1 adalah saat transfer cask digunakan "loading-unloading bahan bakar", jadi harus dilakukan untuk pekerjaan "in core fuel management".*